

## **SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA**

*Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni*

### *CHIARIMENTI*

**Concernenti la gara d'appalto per l'affidamento dei "Lavori di riqualificazione secondo gli adeguamenti normativi della centrale gas medicale, realizzazione di una distribuzione dorsali impianti di gas medicinali , e collegamento dorsali vecchia centrale G.M. comprensivi della fornitura e posa in opera d una centrale di produzione dell'aria medicale F.U.. Servizio di manutenzione globale per quattro anni della centrale aria e gas presso il P.O. San Martino di Oristano".**

In relazione ai quesiti pervenuti a questa A.S.L., concernenti la procedura d'appalto in oggetto, si espongono i seguenti chiarimenti:

- 1) Si precisa che nel bando di gara al punto III 2.1 (capacità tecnica) è stato erroneamente richiesto quale requisito per la partecipazione alla stessa gara d'appalto il possesso del sistema di qualità aziendale UNI CEI EN ISO 14971/2004.

**SI PRECISA, DUNQUE , CHE TALE QUALIFICAZIONE NON RIENTRA NEI REQUISITI INDISPENSABILI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA, MENTRE SI RIBADISCE CHE E' NECESSARIO LA DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DI ABILITAZIONE A MARCARE CE GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICINALI E VUOTO AI SENSI DEL D.LGS. 46/97.**

- 2) si specifica che il Servizio di manutenzione richiesto nella suddetta gara d'appalto è relativo alle sole centrali aria e gas del P.O. San Martino di Oristano.
- 3) Per quanto concerne il possesso dei requisiti che una R.T.I. deve possedere per poter partecipare alla summenzionata gara d'appalto si rinvia a quanto previsto dal combinato disposto dall'art.37 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm. e dall'art. 95 del D.P.R. 554/1999.
- 4) Si precisa che per quanto concerne l'installazione di un sistema di monitoraggio sull'evaporatore di proprietà di terzi, sarà cura di questa Amministrazione provvedere all'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie all'intervento e all'esecuzione di quanto richiesto nel Capitolato Speciale d'Appalto.