



SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 11 DEL 16.02.2011

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: Intervento di manutenzione correttiva del bruciatore di gasolio Baltur mod. BT 120 DSPG, in esercizio nella centrale termica del P.O. di Ghilarza..

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE

- l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D. Lgs n° 165/2001 e ss. mm. ii.;
- la Deliberazione D.G. n. 801 del 05.06.2009 con la quale si è proceduto all'affidamento, nell'ambito del Dipartimento Tecnico Logistico, dell'incarico di direzione della struttura complessa "Nuove Opere e Ristrutturazione" all'Ing. Marcello Serra;
- la deliberazione del Direttore Generale N° 1146 del 14/11/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia nonché la successiva deliberazione del Direttore Generale n. 411 del 12/03/2009 di adeguamento del medesimo Regolamento a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n. 5/2007;

Premesso

che, come si evince dalla relazione tecnica prot. N. 3011092 del 09.02.2011, predisposta dall'Ufficio Tecnico del P.O. "Delogu di Ghilarza a firma dell'Assistente Tecnico, P.E. Salvatore Viola, che si allega al presente atto, sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, si rende necessario procedere alla manutenzione correttiva del bruciatore di gasolio Baltur mod. BT 120 DSPG, in esercizio nella centrale termica del P.O. di Ghilarza.

Ritenuto

- dunque, data la tipologia dell'intervento da eseguire e in previsione dell'importo di spesa, di poter procedere ai sensi dell'art. 4.3. lettera a) del citato regolamento, richiedendo specifico preventivo di spesa ad una ditta specializzata nel settore;
- di poter individuare quale ditta idonea all'esecuzione della manutenzione correttiva del bruciatore di gasolio Baltur mod. BT 120 DSPG, in esercizio nella centrale termica del P.O. di Ghilarza, la Ditta SIR, con sede in Oristano.

Visto

il preventivo di spesa assunto per vie brevi, Prot. ASL n. 11730 del 10.02.2011, agli atti di questo ufficio, con il quale la ditta SIR (Società per l'Installazione e la Manutenzione d'Impianti) di Oristano, chiede quale corrispettivo per la manutenzione correttiva del bruciatore di gasolio Baltur mod. BT 120 DSPG, in esercizio nella centrale termica del P.O. di Ghilarza, la somma di € 448,00 + IVA

Ritenuto

dunque di poter procedere all'affidamento della suddetta prestazione d'opera alla ditta SIR (Società per l'Installazione e la Manutenzione d'Impianti) di Oristano, per un importo di € 448,00 +IVA;

Viste

La L.R. n. 05/07 e l'Atto Aziendale;

DETERMINA

Di affidare alla ditta SIR (Società per l'Installazione e la Manutenzione d'Impianti) di Oristano, la manutenzione correttiva del bruciatore di gasolio Baltur mod. BT 120 DSPG, in esercizio nella centrale termica del P.O. di Ghilarza, per un importo di € 448,00 +IVA;


Di far fronte alla suddetta spesa con l'imputazione al Piano dei Conti di Contabilità Generale - Codice 057010103 "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze e a richiesta" - Bilancio di esercizio anno 2011 - **Aut. di spesa n. 1/2011** - Centro di Responsabilità: 5AAF00 (P.O. "Delogu" di Ghilarza - Competenze comuni;

Di incaricare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare fattura, previa verifica dell'esecuzione dell'intervento tecnico;

Di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale, ciascuno per la parte di propria competenza.

**Il Direttore del Servizio
Nuove Opere e Ristrutturazioni**

Ing. Marcello Serra



Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga



ASL Oristano

Sk. A)

SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI

OSPEDALE "G.P. DELOGU" GHILARZA

Responsabile Ing. Marcello Serra

mail: salvatore.viola@aslорistano.it - Tel. 0785 560264 - Fax 0785564061

Al Responsabile del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni
Ing. Marcello Serra

Prot. n. 3011092 09.02.2011

OGGETTO: MANUTENZIONE CORRETTIVA BRUCIATORE DI GASOLIO BALTUR INSTALLATO NELLA CENTRALE TERMICA P.O. GHILARZA.

A causa di una perdita di gasolio si è reso necessario l'intervento tecnico per la riparazione del bruciatore di gasolio BALTUR BT 120 DSPG in esercizio nella centrale termica del P.O. "Delogu" di Ghilarza. Il suddetto intervento è stato effettuato con urgenza, vista la criticità, dal centro di assistenza tecnica Baltur SIR di Oristano.

L'Assistente Tecnico

Salvatore Viola