



SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 12 DEL 16.02.2011

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: Realizzazione impianto estrazione aria presso il locale server del P.O. San Martino di Oristano. Affidamento lavori alla Ditta Termotecnica Sarda S.r.l. di Cagliari.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE

- l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D. Lgs n° 165/2001 e ss. mm. ii.;
- la Deliberazione D.G. n. 801 del 05.06.2009 con la quale si è proceduto all'affidamento, nell'ambito del Dipartimento Tecnico Logistico, dell'incarico di direzione della struttura complessa "Nuove Opere e Ristrutturazione" all'Ing. Marcello Serra;
- la deliberazione del Direttore Generale N° 1146 del 14/11/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia nonché la successiva deliberazione del Direttore Generale n. 411 del 12/03/2009 di adeguamento del medesimo Regolamento a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n. 5/2007;

PREMESSO

- Che come si evince dalla relazione in data 01.02.2011, a firma del Per.Ind. Dino Concudu, che si allega al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, a seguito delle implementazioni impiantistiche nel locale server, presso il piano terra del P.O. San Martino, si rende necessario realizzare un nuovo impianto di estrazione dell'aria avente tipologie diverse rispetto a quello preesistente il quale risulta ormai insufficiente;

RITENUTO

- Dunque, data la tipologia dell'intervento da eseguire e in previsione dell'importo di spesa, di poter procedere ai sensi dell'art. 4.3. lettera a) del citato regolamento, richiedendo specifico preventivo di spesa ad una Ditta specializzata nel settore;
- di poter individuare quale ditta idonea all'esecuzione del suddetto intervento, la Ditta Termotecnica Sarda S.r.l., con sede in Cagliari, quale ditta specializzata nel settore canalizzazioni ed isolamento termico;

DATO ATTO che con nota prot. n. 8141 del 28.01.2011 del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni, è stato richiesto alla Ditta Termotecnica Sarda S.r.l., con sede in

Cagliari, un preventivo di spesa per la realizzazione dell'impianto in oggetto;

VISTO

Il preventivo di spesa, assunto al prot. ASL n. 9007 del 01.02.2011, allegato al presente atto sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale, con il quale la Ditta Termotecnica Sarda S.r.l., con sede in Cagliari, chiede quale corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto di estrazione dell'aria presso il locale server del P.O. San Martino, la somma di € 2.049,00+IVA;

RITENUTO

Pertanto di dover procedere ad affidare alla Ditta Termotecnica Sarda S.r.l., con sede in Cagliari, la realizzazione del suddetto impianto per un importo di € 2.049,00+IVA;

VISTI

i D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i e n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

VISTE

le L.R. 10/2006 e n° 05/2007 nonché il Regolamento Aziendale;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:


Di affidare alla Ditta Termotecnica Sarda S.r.l., con sede in Cagliari, l'intervento di realizzazione dell'impianto di estrazione aria nel locale server sito al piano terra del P.O. San Martino, per un importo di € 2.049,00+IVA;

Di far fronte alla suddetta spesa con l'imputazione al Piano dei Conti di Contabilità Generale - Codice 0507010103 "manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta, bilancio di esercizio - **Aut. Spesa n. 01/2011** -Centro di Responsabilità 5AAE00 P.O. San Martino -competenze comuni;

Di incaricare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare fattura, previa verifica della fornitura in argomento;

Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio AA.GG. e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

**Il Direttore del Servizio
Nuove Opere e Ristrutturazioni**
Ing. Marcello Serra



Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga



SU A)

DIPARTIMENTO TECNICO-LOGISTICO
“ SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI ”

Oristano 01 Febbraio 2011

Prot. N° 2991505 /S.N.O.R / 2011

Al Responsabile del
Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni
Dott. Ing. Marcello Serra

Oggetto: Autorizzazione realizzazione
IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA - Locale SERVER - P.O. S.Martino di Oristano

A seguito delle implementazioni impiantistiche nel locale dedicato al Servizio Informatico Aziendale presso il piano terra del P.O. S.Martino, quali:

- CLUSTER dedicato al UU.OO. del Laboratorio di Analisi e di Anatomia Patologica
- CLUSTER dedicato al Servizio di Emodinamica
- CENTRALE TELEFONICA del presidio ospedaliero
- SERVER dedicato ai posti operatori del Centralino Aziendale
- APPLICATION SERVER dedicato ai punti prelievo Aziendali per Laboratorio Analisi
- SERVER ANTIVIRUS per rete la rete informatica del presidio ospedaliero

si rende necessario il controllo del microclima indispensabile al regolare funzionamento degli apparati sopradescritti.

In tal senso risulta insufficiente il precedente impianto di ricambio aria, inteso come espulsione aria calda prodotta dal funzionamento delle apparecchiature, con un nuovo impianto avente tipologia differente, composto da:

- Estrattore con relativo canale in lamiera di acciaio zincato comprensivo di N°3 valvola di zona, N°3 bocchette di ripresa a soffitto;
- Quadro Elettrico composto da interruttore di protezione del motore estrattore e avviamento gestito da un termostato ambiente dedicato.

A riguardo è stato richiesto un preventivo di spesa, con Ns Prot. N° 8141/2011, alla ditta TERMOTECNICA SARDA SRL, specialista nel settore "canalizzazioni ed isolamento termico",

il quale per un importo totale di spesa di **€ 2.049,00+iva di legge**, di cui **€ 80,00** relativi agli oneri per la sicurezza, si rende disponibile alla realizzazione della lavorazione sopra descritta.

Con la presente si chiede l'autorizzazione all'esecuzione del lavoro.

Si allega:

1. Richiesta Ns preventivo di spesa Prot. N°8141 del 28/01/2011;
2. Preventivo di spesa della Ditta Termotecnica Sarda Srl del 31/01/11,(Ns prot.N°9007 del 01.02.2011

Distinti saluti

SI AUTORIZZA
Il Responsabile del
Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni
Dott. Ing. Marcello Serra

Assistente Tecnico
Per.Ind./Diplo Concudu

ASL 5 Oristano

Direttore del servizio
Ing. Marcello Serra

Via Carducci, 35
09170 **Oristano**
Tel 0783/317290 Fax 0783 775094
www.asloristano.it
E-mail: marcello.serra@asloristano.it

VENTILATORI CENTRIFUGHI DA CANALE

Serie KE

Ventilatori Centrifughi da canale - RETTANGOLARI



EURO REGISTER
ITALIA

Esecuzione Standard


- Motore Monofase 220-1-50 Hz a 2 velocità con rotore esterno IP 44
- Struttura in acciaio zincato
- Temperatura di esercizio -20°C +50°C

Modelli

- KE: ventilatore centrifugo in linea per canali rettangolari

Accessori

- ER600: regolatore di velocità monofase



KE - Dimensioni d'ingombro

	Monofase V 220		A	B	C	D	E	F	L
	Watt	Amp.							
30 x 15	80	0,36	300	150	175	200	325	350	400
40 x 20 M	85	0,38	400	200	225	250	425	450	500
40 X 20 L	170	0,75	400	200	225	250	425	450	500
50 X 30	115	0,51	500	300	325	300	525	550	560

Caratteristiche tecniche e Prestazioni


KE	Velocità	dB (A)	PST		PST		PST		PST		PST		PST	
			0 mm	5 mm	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h
30 x 15	Alta	50	540	520	440	300	200	115						
	Bassa	40	300	210	100									
40 x 20 M	Alta	58	910	820	710	580	400	280	200					
	Bassa	48	430	390	205	90								
40 X 20 L	Alta	63	1500	1400	1300	1200	1050	980	750	480				
	Bassa	52	920	850	750	650	480							
50 X 30	Alta	53	1900	1700	1450	1190	800	350						
	Bassa	44	1200	900	600									

Note: Tutti i modelli sono forniti di serie ad Alta Velocità

Handwritten signature



Termotecnica
Sarda s.r.l.



prot. n. 9007 del 01.02.2011.

Macchiareddu 31-01-2011

SPETT. LE Azienda Sanitaria Locale n°5 di Oristano
Responsabile del Servizio
Nuove Opere e Ristrutturazioni
Ing. Marcello Serra
Via Carducci n°35-09170 Oristano

Oggetto: (PROT. N8141/2011) Preventivo estrazione aria locale SERVER
P.O.S.Martino di Oristano

In riferimento alla vostra gentile richiesta passiamo ad inviarvi la nostra migliore
offerta per le seguenti lavorazioni:

Fornitura e posa in opera di estrattore "220V" e relativo canale in lamiera di acciaio zincato sp 6/10
comprensivo di n° 3 valvole di zona manuali, n°3 bocchette a soffitto, per l'estrazione dell'aria
calda dal locale SERVER, comprensivo di quadro elettrico composto da interruttore di protezione
del motore, accensione e spegnimento comandati da n°1 termostato ambiente.

Per quanto sopra la nostra migliore offerta è di € 1969.00

Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non assoggettata a ribasso

€ 80.00

prezzo totale € 2049.00 + iva 20%

A ns. carico: materiali occorrenti, oneri ed assicurazioni della manodopera, piani di sicurezza.
smaltimento materiali di risulta

A Vs. carico: energia motrice, area di cantiere,

Pagamenti: soliti in uso.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, e cogliamo l'occasione per
porgerVi i ns. più cordiali saluti.

tts.produzione@tiscali.it