

24. Δ)



ASL Oristano

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

DIPARTIMENTO TECNICO LOGISTICO

MANUTENZIONI, LOGISTICA, SERVIZI GENERALI E GESTIONE PATRIMONIO
OSPEDALE "G.P. DELOGU" GHILARZA

Al Responsabile del Dipartimento Tecnico Logistico
SEDE

Prot. 3194205 - 07 giugno 2011

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO U.O.
CHIRURGIA (D.M.37/08 art. 10.1.) P.O. GHILARZA.

In fase di posa del nuovo controsoffitto dell'Unita Operativa di Chirurgia del P.O. di Ghilarza, si è rilevato che lo stato di posa dell'impianto elettrico risulta tale da richiedere un intervento di manutenzione ordinaria, finalizzato alla sostituzione dei corpi illuminanti delle corsie (illuminazione ordinaria e di sicurezza in emergenza n. 22 plafoniere ad incasso 4x14W, luce notturna n. 12 lampade a incassi 1x13W), smontaggio e rimontaggio dei sensori e delle targhe ottiche dell'impianto di rilevazione incendi e al consolidamento e riposizionamento degli agganci di tenuta delle tubazioni tipo RK o Flex.

Il suddetto intervento non richiede obbligatoriamente il ricorso ad impresa installatrice abilitata, ma può essere effettuato da personale tecnicamente qualificato. Considerata la tipologia dell'impianto e dei locali interessati è comunque opportuno ricorrere ad impresa abilitata.

Si precisa inoltre, che per interventi di manutenzione ordinaria non è necessario il rilascio della dichiarazione di conformità, prevista dal D.M. 37/08.

L'Assistente Tecnico
Salvatore Viola

ASL 5 Oristano

Direttore del servizio
Ing. Giorgio Tuveri

Via Carducci, 35
09170 Oristano
Tel: Fax:
www.asloristano.it
E-mail:@asloristano.it

ASL Oristano

Pag. 1 di 1