



SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 3253 DEL 27/11/2012

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: Affidamento manutenzione urgente sull'impianto fancoils dell'U.O. di Cardiologia del P.O. San Martino e liquidazione fattura.

Ditta Consul.Clima di Oristano. S.r.l.

CIG:Z050745FE9

Proposta n. del

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Richiamate

- l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D. Lgs n° 165/2001 e ss. mm. ii.;
- la Deliberazione D.G. n. 801 del 05.06.2009 con la quale si è proceduto all'affidamento, nell'ambito del Dipartimento Tecnico Logistico, dell'incarico di direzione della struttura complessa "Nuove Opere e Ristrutturazione" all'Ing. Marcello Serra;
- la deliberazione del Direttore Generale N° 1146 del 14/11/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia nonché, la successiva deliberazione del Direttore Generale n. 411 del 12/03/2009 di adeguamento del medesimo Regolamento a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n. 5/2007;

Premesso

che con determinazione del Responsabile del Servizio n.148 del 26.09.2011 si è proceduto ad affidare alla Ditta Consul.Clima S.r.l. il servizio di manutenzione preventiva e conservativa degli impianti di climatizzazione a servizio del P.O. San Martino per anni 2;

Premesso

che, come si evince dalla relazione tecnica prot. n. 4117345 del 12.11.2011, predisposta dal Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni del P.O. San Martino di Oristano a firma dell'Assistente Tecnico P.I. Marco Spanu, che si allega al presente atto, sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, che in seguito alla segnalazione delle numerose perdite d'acqua nella linea di adduzione orizzontale dell'impianto fancoil a servizio dell'U.O. di Cardiologia del P.O. San Martino, la Ditta Consul.Clima ha potuto rilevare numerose lesioni nel rivestimento isolante e lo spessore non risultava adeguato. E' stata inoltre rilevata la presenza di numerose perdite nei punti di giunzione e derivazione del multistrato, dovute presumibilmente alla cattiva qualità dei materiali usati;

Valutata

la non convenienza economica di procedere al ripristino della tubazione esistente, in quanto non garantirebbe la risoluzione definitiva delle problematiche evidenziate, si è reso necessario e improcrastinabile provvedere alla riparazione dell'impianto mediante la sostituzione integrale delle tratte di tubazione danneggiate con tubazione in rame rivestite con materiale isolante di tipo Harmaflex dello spessore di 32 mm, incollato e rivestito da nastro anticondensa adesivo

nelle giunzioni e inoltre con interposizione di selle in plastica nei punti di appoggio ai supporti;

Considerato

che la Ditta Consul.Clima S.r.l. si è resa immediatamente disponibile ad assicurare la realizzazione di tutti gli interventi di cui in oggetto con l'urgenza richiesta;

Vista

la fattura n.65 del 16/11/2012 di € 19.900 +iva emessa dalla Ditta Consul.Clima a fronte dell'esecuzione della manutenzione urgente sull'impianto fancoils a servizio dell'U.O. di Cardiologia del P.O. San Martino;

Visto

il parere di congruità sull'importo praticato dalla Ditta Consul.Clima S.r.l. e l'attestazione di regolare esecuzione della manutenzione;

Ritenuto

dunque di dover autorizzare l'affidamento degli interventi descritti in premessa alla Ditta Consul.Clima S.r.l. e la liquidazione della fattura n. di € 19.900,00+iva ;

Viste

La L.R. n. 05/07 e l'Atto Aziendale;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

Di affidare alla Ditta Consul.Clima S.r.l., la realizzazione dei lavori di manutenzione dell'impianto fancoil a servizio dell'U.O. di Cardiologia del P.O. San Martino per l'importo di € 19.900,00+IVA;

Di autorizzare la liquidazione della fattura n. 65 del 16/11/2012 emessa dalla Ditta Consul.Clima dell'importo di € 24.079,00 iva compresa, con l'imputazione al conto 0507010103 "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze e a richiesta" e sul Centro di Costo: E0501 - Cardiologia P.O. San Martino, autorizzazione UANOR 2012 1 sub/203;

Di incaricare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare fattura, previa verifica dell'esecuzione dell'intervento tecnico;

Di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale, ciascuno per la parte di propria competenza.

**Il Direttore del Servizio
Nuove Opere e Ristrutturazioni**
Ing. Marcello Serra

M.S.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 30/11/2012 al 09/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga