

**DIPARTIMENTO TECNICO-LOGISTICO  
- SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI -**

**Oristano 25 Luglio 2013**

**Prot. N° \_\_\_\_\_ / 2013**

**Al Direttore del  
Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni  
Ing. Marcello Serra**

**Oggetto: Autorizzazione lavori supplementari di Manutenzione Impianti Rivelazione Fumi  
PIANO 1° e 4° Corpo P - Presidio Ospedaliero San Martino**

A seguito di nostra autorizzazione ai lavori ST N 14 del 05/02/2013 alla ditta C.S. CITOVIDEO di Paolo Vacca, con la quale si richiedeva una VERIFICA FUNZIONALE dell'impianto di rivelazioni fumi a protezione delle **UU.OO. di Cardiologia(1°Piano) e Ginecologia(4°Piano)** del P.O. San Martino di Oristano, eseguito nella giornata del 28 Febbraio 2013, venivano riscontrate delle problematiche sia impiantistiche che di sostituzioni di ricambi.

Vista la rilevanza rivestita da tali impianti, veniva autorizzato dal sottoscritto, il completamento del lavoro con la fornitura di tutto ciò risultava necessario alla messa in funzione dei due impianti, con presentazione a consuntivo del preventivo si spesa.

A riguardo la ditta in data 04.06.2013, ha presentato il relativo preventivo per un importo totale di **di € 3.539,44+iva di legge.**


Con la presente si chiede l'autorizzazione alla regolazione della pratica.

Si allega:

1. Preventivo di spesa della ditta C.S. CITOVIDEO SERVICE di Paolo Vacca del 04.06.2013 (Ns prot. N° 48357 del 09 Luglio 2013):
2. Rapportini lavoro eseguiti in data 28/02 -8/04- 11/04 -12/04 -09/05

Distinti saluti

**Assistente Tecnico  
Per. Ind. Dino Concudu**



**SI AUTORIZZA  
Il Direttore del  
Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni  
Ing. Marcello Serra**





**C.S. CITOVIDEOSERVICE**

di Paolo Vacca

<b>ASL N. 5 - ORISTANO</b>	
Resp. Proc.	<u>NUOVE OPERE</u>
PERVENUTO II	
03 LUG. 2013	
Prot. n.	<u>48357</u> del <u>09 LUG. 2013</u>
Altri	

Spett.le ASL N° 5 Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni  
Presidio Ospedaliero San Martino  
Oristano  
TL. 0783/317290

PROT. N° 76535/2012

CAGLIARI 04/06/2013

**Consuntivo per la riparazione dell'impianto antincendio. ST-2013-14**

Consuntivo interventi eseguiti presso l'Ospedale San Martino di Oristano per la riparazione degli impianti antincendio u.o. Cardiologia 1° piano e u.o. Ostetricia 4° piano;

Interventi del;

28/02/2013 costo € 928,00 + iva, sola mano d'opera. ( fatturato )

Materiali alimentatore per centrale 1043/260 €576,00. Sensore di fumo 1043/261 €128,59 tot. € 704,59 sconto 25% € 528,44 + iva. ( da fatturare )

08/04/2013

costo € 1586,76 + iva, compresi materiali 04 batterie 12v 17ah, 04 batterie 12v 9ah, 04 sensori di fumo scontati del 25%.

11/04/2013

costo € 1410,20 + iva, compresi materiali, 05 sensori di fumo scontati del 25%.

12/04/2013

costo € 318,00 + iva

09/05/2013

costo € 305,50 + iva

**Costo complessivo della riparazione imponibile € 5076,90 scontato €4467,44 + IVA.  
Fatturato € 928,00+iva fattura 110 del 31/05/2013 a saldo €3539,44 +iva.**

Cordiali saluti

Paolo Vacca



C.S. CITOVIDEOSERVICE

di Paolo Vacca

INSTALLAZIONE ASSISTENZA IMPIANTI ELETTRICI  
VIDEOCITOFONI - ANTINTRUSIONE - ANTINCENDIO  
AUTOMAZIONI - TVCC - ANTENNE TERRESTRI E SATELLITARI

ORDINE DI LAVORO n. ST-2013-14 del 28/02/2013

Cliente

ASL ORISTANO

OSPEDALE S. MARTINO

Tipo d'intervento richiesto

LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO RIVELAZIONE  
FUMI, RICERCA GUASTO I° P. E 4° P.  
I° PIANO, RIMIZIALIZZAZIONE CENTRALE ACQUISIZIONE  
SENSORI, PULSANTI, SCARDE. ESCLUSO SENSORE 54  
ANOMALIA.  
4° P. RICERCA GUASTO ACQUISIZIONE SENSORI.  
ESCLUSO SENSORI LOOP 1 69 - LOOP 2 12-20-30-38  
SOSTITUITO ALIMENTATORE CENTRALE 1043/260A.  
SOSTITUITO SENSORE P0 71 LOOP 1 1043/261.  
MONITOR BATTERIE 2V-7AH CENTRALI ESCLUSO SINFINE PER  
VERIFICA ANOMALIE.

Ore \_\_\_\_\_

Imponibile €

Km \_\_\_\_\_

IVA €

Totale Importo €

L'Esecutore

*Paolo Vacca*

Il Committente

*Dino Conca*

Via dei Castagni, 5 - Tel. 070 560666 - 09134 PIRRI CAGLIARI - Cod. Fisc. VCC PLA 57524 B354X - PARTITA IVA 01429670928  
cspalovacca@tiscali.it



**C.S. CITOVIDEOSERVICE**

di Paolo Vacca

INSTALLAZIONE ASSISTENZA IMPIANTI ELETTRICI  
VIDEOCITOFONI - ANTINTRUSIONE - ANTINCENDIO  
AUTOMAZIONI - TVCC - ANTENNE TERRESTRI E SATELLITARI

ORDINE DI LAVORO n. \_\_\_\_\_ del 08/04/2013

Cliente ASL ORISTANO

OSPEDALE S. MARTINO OR.

Tipo d'intervento richiesto

RIPARAZIONE IMP. ANTINCENDIO URNET

1043/260 3° E 4° PIANO.

SOST. BATTERIE 12V 17AH N° 04 ALIMENTATORI

" " 12V 8AH CENTRALI N° 04

SOST. N° 04 1043/261 SENSORI FUMO

RICERCA ANOMALIA IMPIANTO.

IDENTIFICAZIONE SENSORI 4° PIANO

LASCIATO IMPIANTI IN PROVA.

DISABILITATO SENSORI LOOP 2 12-20-30-38

4° PIANO

Ore 8+8 -

Imponibile €

Km \_\_\_\_\_

IVA €

Totale Importo €

L'Esecutore Paolo Vacca

Il Committente Spina Tel.



ORDINE DI LAVORO n. \_\_\_\_\_ del 11/04/2013

Cliente OSPEDALE SAN PAOLO

ORISTANO

Tipo d'intervento richiesto

RIPARAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE

FUMI 4° E 7° PIANO

COSTITUZIONE RILEVATORI DIGITALI DI FUMO

EVASIVI P.05.

IDENTIFICAZIONE N° SENSORE E POSIZIONE ALL'P.

VERIFICA FUNZIONAMENTO

Ore <u>16</u>	Imponibile €	
Km _____	IVA €	
	Totale Importo €	

L'Esecutore Paolo Vacca Il Committente [Signature]



ORDINE DI LAVORO n. \_\_\_\_\_ del 20/04/2019

Cliente Operatore San Maurizio Cagliari

Tipo d'intervento richiesto  
Guasto "ERRATA DAT" CENTRALI LE4 PIANO  
RISERVA E ACQUISIZIONE SENSORI IN  
ENTRORRE LE CENTRALI  
VERIFICA FUNZIONAMENTO

Ore _____	Imponibile €	
Km _____	IVA €	
	Totale Importo €	
L'Esecutore <u>Paolo Vacca</u>	Il Committente <u>San Maurizio</u>	



ORDINE DI LAVORO n. \_\_\_\_\_ del 09/05/2013

Cliente OSPEDALE S. MARTINO

ORISTANO.

Tipo d'intervento richiesto

CONTROLO SENSORI 4° PIANO

ANOMALIA PUNTI LOOP ≠ AND 8/36 ANT. 43/86

5° PIANO

ANOMALIA PUNTI LOOP ≠ AND 33/59 6/59

RESET CENTRALI

LASCIATO IMPIANTI IN PROVA.

Ore <u>2:30</u>	Imponibile €	
Km _____	IVA €	
	Totale Importo €	

L'Esecutore Paolo Vacca Il Committente Paolo Vacca

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5  
ORISTANO**

Allegato alla Determinazione del Direttore del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

<b>Presidio Sanitario</b>	<b>Centro di Costo</b>	<b>Impianto</b>	<b>Ditta contattata</b>	<b>Data consuntivo</b>	<b>Consuntivo IVA esclusa</b>	<b>IVA 21%</b>	<b>Consuntivo IVA inclusa</b>
Corpo "P" del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano	Z0102	Impianti di rilevazione fumi	Ditta C.S. Citovideo Service di Pirri - Cagliari		3.539,44	743,28	<b>4.282,72</b>

3539,44
<b>3.539,44</b>