

## ***Risposte ai quesiti***

### **Quesito:**

- rif. art. C.02.0011 Mensola per camera, indicate le dimensioni 30 x 1400 x3 si chiede conferma che le dimensioni corrette siano cm L. 140 x p. 30 x h 3.

**Risposta: CONFERMATO**

### **Quesito:**

- rif. art. C.02.0018 panca spogliatoio non sono specificate le dimensioni o quanti posti; Inoltre, sempre in riferimento agli art. C.02.0018 e C.02.0019 c'è un'incongruenza tra il disciplinare tecnico nella tabella delle quantità e l'elenco del lotto 2, si chiede esattamente a cosa equivalgono i due codici articolo.

**Risposta: Le dimensioni delle panche sono desumibili dalle planimetrie allegate agli atti di gara.**

**Come indicato nel disciplinare le quantità sono:**

- **43 panchine codice C.02.0019**
- **138 armadietti codice C.02.0018**

### **Quesito:**

- rif. C.02.0022 Tavolo per camera degenza, non è stata inserita nell'elenco lotto 2, manca la pagina si chiede copia.

**Risposta: La scheda è presente**

### **Quesito:**

- rif. C.03.0002 si chiede conferma sull'esatta altezza h72 oppure h 75 nel documento stesso elenco lotto 3?

**Risposta: L'altezza può essere compresa nel range 72-75**

### **Quesito:**

- rif. C.03.0007 si chiede conferma sull'esatta altezza h 193 come da elenco lotto 3 oppure h 195 come da disciplinare?

**Risposta: L'altezza può essere compresa nel range 193-195**

### **Quesito:**

- rif. C.03.0009 si chiedono esatte misure della sedia soprattutto per l'altezza in quanto essendo una sedia fissa erroneamente sono state specificate h 89/98 e ciò non è possibile.

**Risposta: L'altezza è di circa 90 e comunque compresa nel range 89-98**

### **Quesito:**

rif. C.03.0011 l'armadio si richiede delle dimensioni di cm L. 100 x 43 x h 115 dotate di ante vetro (...) parla inoltre di cassette si chiede se sono stati erroneamente indicati oppure si chiede chiarimento sulla composizione del contenitore.

**Risposta: L'armadio deve essere liberamente attrezzato con dotazione minimale indicata nella scheda tecnica cassette compresi.**

**Quesito:**

In riferimento ai banconi del Lotto 5 si chiede chiarimento sui pannelli bacheca, dimensioni? devono essere applicati al bancone? Come?

Inoltre si richiede <<sistema di illuminazione di cortesia>> per il Top??? Cosa si intende? chiede chiarimento su composizione di questi due accessori richiesti e disegno o schema di composizione del bancone identificato con codice C.05.0003.

**Risposta: I pannelli bacheca devono essere disposti sull'alzata della parte frontale del bancone.**

**Si intende un sistema di illuminazione in grado di illuminare tutto il piano del bancone.**

**Quesito:**

il disciplinare tecnico non specifica le quantità dell'articolo C.05.0004.

**Risposta: Articolo non richiesto**

**Quesito:**

Infine sempre nel disciplinare si richiede campione dell'articolo C.05.000 si chiede precisazione su ciò.

**Risposta: La campionatura del lotto 5 si riferisce a Campione 30cmx30cm di uno spigolo dei prodotti: C.05.0001 C.05.0002 e C.05.0003**

**Quesito:**

Con riferimento alla gara per la fornitura di arredi per il nuovo edificio "DEA" e per il nuovo corpo degenze "M" dell'Ospedale "San Martino" di Oristano, con la presente siamo a chiedere chiarimenti in merito al lotto 1 – postazione di lavoro: gli allegati tecnici messi a disposizione comprendono 22 disegni tecnici (dettagli) e solamente alcune schede tecniche (pos. 1-2-4-5-6-7-8-9-10).

**Risposta:**

**Sono state inserite in formato word le schede per le posizioni 11,12,13,14,16,17,19,20,21,22.**

**Le stesse schede invece sono sempre state presenti nell'allegato in formato PDF.**

**Quesito:**

- n. 1 -A pagina 7 del "DISCIPLINARE DI GARA" viene riportato quanto segue: "Disegno complessivo con identificazione dell'ubicazione dei singoli arredi suddiviso per piano relativamente agli arredi destinati al corpo DEA".

Nel sito di riferimento non ci sono le planimetrie nel formato tale da consentire l'elaborazione.

**Risposta:**

**Si pubblicano le planimetrie complessive in formato .dwg**

**Quesito:**

- n. 2 -Scheda tecnica C.010011 (Armadio deposito): nel documento "**Allegati Tecnici Lotto 1**" tale articolo viene rappresentato graficamente con una colonna a ripiani, mentre nella "scheda tecnica" viene richiesta una colonna con cestelli. Quale indicazione si deve ritenere corretta?

**Risposta:**

**Fa fede la descrizione presente nella "scheda tecnica"..**

**Quesito:**

- n.3 -Scheda tecnica C.010012 (Scaffali in acciaio inox): nel documento "Allegati Tecnici Lotto 1" tale articolo viene rappresentato graficamente con quattro scaffali, mentre nella "scheda tecnica" ne vengono richiesti tre. Quale indicazione si deve ritenere corretta?

**Risposta:**

**Fa fede la descrizione presente nella "scheda tecnica".**

**Quesito:**

Sull'importo di Base d'asta del lotto 2 nel Capitolato Speciale come base d'asta viene riportato € 270.000,00, nel Disciplinare Tecnico viene riportato € 250.000,00.

Per rispondere correttamente alla gara e non essere escluso quale importo bisogna considerare?

**Risposta:**

**Fa fede l'importo indicato nel Capitolato Speciale. E' stata pubblicata in data odierna la versione aggiornata del Disciplinare Tecnico.**

**Quesito:**

In riferimento all'appalto, per la fornitura degli arredi per il nuovo edificio DEA, nuovo corpo degenze M, "Lotto 1" Postazioni di Lavoro (SUB C.01.0001 C.01.0002 C.01.0005 C.01.0007 C.01.0008 C.01.0009 C.01.0010 ), dalle specifiche tecniche riportate nel bando, si evince che sono richieste delle postazioni da lavoro da realizzarsi in semplice acciaio verniciato (...). Nell'eventualità che Vogliate prendere in considerazione o meno Il Ns. suggerimento di richiedere esclusivamente Lamiera di Acciaio "Inox" verniciata, chiediamo gentilmente di volerci dare comunicazione scritta anche stesso mezzo. Ed eventualmente diramare relativa rettifica del capitolato in oggetto.

**Risposta:**

**Fa fede la descrizione presente nella "scheda tecnica".**

**Quesito:**

*"Lotto 5 : i campioni che chiedete a cosa si riferiscono, visto che i banconi sono composti da più piani e mensole.*

*inoltre negli elenchi del capitolato manca il bancone C.05.0004 invece è presente la scheda tecnica quale dei due dobbiamo tenere in considerazione?"*

**Risposta:**

**a campionatura del lotto 5 si riferisce a Campione 30cmx30cm di uno spigolo dei prodotti: C.05.0001 C.05.0002 e C.05.0003.**

**L'articolo bancone C.05.0004 non è richiesto.**

**Quesito:**

*"Lotto 3 in alcune schede chiedete di indicare nelle planimetrie CDM.dwg il posizionamento dell'arredo, ma dobbiamo ri disegnare una nuova planimetria oppure inserilo in quella già esistente?"*

**Risposta:**

**E' sufficiente inserirlo in quella esistente.**