

# Elenco Richieste d'Informazione

Relative alla Trattativa avente per oggetto:

**"COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER IL SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE DELLA ALL'ASL N. 5 DI ORISTANO"**

N.B. L'elenco non riporta le richieste di informazione a cui l'ente non ha ancora risposto nè quelle a cui è stata data risposta privata (quindi con visibilità limitata al solo fornitore che ha inoltrato la domanda).

# 3

<b>Data richiesta</b>	13/09/2013
<b>Richiesta</b>	Buon giorno, per poter presentale il "layout della disposizione degli arredi" avremmo bisogno della planimetria dei locali interessati in formato *.dwg. Grazie
<b>Data risposta</b>	16/09/2013
<b>Risposta</b>	Si comunica che in data odierna è stato pubblicato tra i documenti della trattativa il file "CENTRO TRASFUSIONALE.dwg"
<b>Tipo risposta</b>	PUBBLICA

# 2

<b>Data richiesta</b>	11/09/2013
<b>Richiesta</b>	Buon giorno, in merito alla procedura oggetto e dopo aver effettuato il sopralluogo, abbiamo constatato che per le posizioni 2.1 e 4.1 (banchi centrali) non è prevista alimentazione elettrica a pavimento. Con la presente siamo a chiedere se è possibile offrire piantane alte fino al soffitto (350 cm H) per permettere la calata delle utenze dall'alto. Grazie
<b>Data risposta</b>	12/09/2013
<b>Risposta</b>	Si conferma la validità della soluzione proposta.
<b>Tipo risposta</b>	PUBBLICA

# 1

<b>Data richiesta</b>	11/09/2013
<b>Richiesta</b>	PRECISAZIONE N.1 DELLA STAZIONE APPALTANTE
<b>Data risposta</b>	11/09/2013
<b>Risposta</b>	Con riferimento al Capitolato Tecnico, voci 5.1.8 e 5.1.9, si precisa che il materiale con cui dovranno essere costruiti i mobiletti ed i pensili è esclusivamente l'acciaio zincato verniciato con resine epossidiche e non, come riportato per mero errore materiale, l'agglomerato di legno con rivestimento melaminico. Alla luce di quanto sopra le diciture di seguito riportate alle voci 5.1.8 e 5.1.9 dovranno ritenersi stralciate dal Capitolato Tecnico: "In subordine i mobiletti potranno essere realizzati utilizzando pannelli in agglomerati di legno classe E1, spess. Min. 18mm, con rivestimento melaminico in finitura antigraffio su entrambe le facce" "In subordine i pensili potranno essere realizzati utilizzando pannelli in agglomerati di legno classe E1, spess. min. 18mm, con rivestimento melaminico in finitura antigraffio su entrambe le facce"
<b>Tipo risposta</b>	PUBBLICA