n.____ del _____ fogli.

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA



Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni

Prot. <u>2684172</u>

Oristano lì, 16.07.7013

Alla Direzione Generale SEDE

Relazione

OGGETTO: Procedura aperta d'appalto per "L'allestimento, chiavi in mano, del Servizio di Radiologia del P.O. San Martino di Oristano, comprensivo di fornitura di attrezzature medicali e lavori edili ed impiantistici". Richiesta autorizzazione esecuzione lavori aggiuntivi rispetto al contratto d'appalto.

In riferimento alla gara d'appalto in oggetto, bandita con Deliberazione D.G. n. 483 del 02.05.2008, e aggiudicata con Deliberazione D.G. n. 1052 del 09.07.2009 alla R.T.I. Siemens S.p.A. - Cofathec Servizi S.p.A. per un importo complessivo di € 3.354.620,18+IVA, di cui € 440.981,18+IVA per lavori edili ed impiantistici, compresi gli oneri per la sicurezza, ed € 2.913.639,00+IVA per la fornitura di attrezzature medicali, il sottoscritto, Ing. Marcello Serra, nominato Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai lavori edili e impiantistici dello stesso appalto, il cui progetto esecutivo è stato approvato con atto deliberativo n. 183 del 06.11.2009 espone quanto segue:

Nel corso dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione dei locali per la nuova Radiologia del DEA presso il P.O. San Martino di Oristano, e nelle varie riunioni tenutesi con la Direzione Lavori, è emersa la necessità di provvedere alla esecuzione di lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nella gara d'appalto in oggetto.

Tali lavorazioni aggiuntive sono riferite alla fornitura di un gruppo frigo autonomo a servizio della Risonanza Magnetica che lavori in alternativa al sistema di raffreddamento generale dell'intero corpo DEA.

Detta esigenza è dovuta, oltre che dagli obblighi derivanti dalle norme tecniche, anche da esigenze operative e di sicurezza in quanto la macchina di Risonanza Magnetica necessità di afflusso costante di liquido di refrigerazione per tenere a basse temperature l'elio dell'apparecchiatura. In mancanza di ciò, a causa di un prolungato disservizio dei gruppi frigo del DEA (1 giorno) si creerebbero seri rischi di danneggiamento della macchina.

Di questa eventualità si era tenuto conto in sede di programmazione degli interventi ed infatti il gruppo frigo di supporto doveva essere quello al servizio dei locali di sterilizzazione che, per una serie di circostanze non verranno più realizzati, per cui la necessità di questa fornitura è tornata prepotentemente di attualità.

Tutto ciò premesso il sottoscritto ha predisposto un progetto di completamento dei lavori, il quale è stato sottoposto alla ditta aggiudicataria del suddetto appalto, R.T.I. Siemens S.p.A. - Cofathec Servizi S.p.A., al fine di poter concordare il costo della fornitura e posa in opera per i "Lavori di integrazione del fluido refrigerato a servizio degli impianti della Radiologia e alle apparecchiature TAC e R.M." installate presso i locali del Corpo DEA del San Martino di Oristano.

La cifra concordata con la summenzionata R.T.I. per l'esecuzione dei suddetti lavori ammonta a \in 56.045,55+IVA, a cui è possibile far fronte mediante le economie derivanti dal ribasso d'asta della gara in oggetto, che risultano essere pari a \in 245.379,82.

Si chiede, pertanto a Codesta Direzione Generale l'autorizzazione all'affidamento alla R.T.I. Siemens S.p.A. - Cofathec Servizi S.p.A. dei lavori sopra descritti.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Marcello \$erra