

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

SERVIZIO
NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI
OSPEDALE "G.P. DELOGU" GHILARZA

Ghilarza 24/04/2014

Prot. PG/2014/4567

Resp.le **SERVIZIO NUOVE OPERE E**
RISTRUTTURAZIONI
ING. MARCELLO SERRA

Oggetto: lavori per la messa in sicurezza del cornicione del P.O. Mastino di Bosa.

Constatate le numerose infiltrazioni di acque meteoriche nel cornicione della facciata esterna, che hanno compromesso, indebolito e lesionato la struttura in cemento armato, causando distaccamenti e crolli parziali di parti di intonaco, creando pericolo alle persone e alle macchine che transitano nella zona sottostante.

Considerato che è stato necessario transennare alcune zone intorno al P.O., a causa del distaccamento e caduta di alcune parti di intonaco dal cornicione;

Vista la richiesta della Direzione Sanitaria del P.O. Prot. NP/2013/3123, con la quale si chiede la messa in sicurezza del cornicione;

Pertanto si chiede l'intervento di una ditta specializzata per eseguire con urgenza i lavori per la messa in sicurezza del cornicione, mediante la rimozione dell'intonaco e del calcestruzzo degradato, ciclo di applicazione sui ferri d'armatura, completamente puliti dalla ruggine, di malta cementizia anticorrosiva e successivo rifacimento del copri ferro.

Distinti Saluti

Il Collaboratore Tecnico
Tonino Selis

