

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N°5 ORISTANO

Servizi Territoriali - Interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria nelle strutture extraospedaliere ambulatori comunali - Art. 20 L. 67/88 - 2^ fase - "Lavori di completamento dello stabile sito a Ghilarza nella P.zza San Palmerio destinato al Dipartimento di Prevenzione"

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato: **Schema di montaggio pompa di calore**

I PROGETTISTI
Ing. Paolo Vizilio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Francesco Deriu

Tavola

11

allegato

2

scala

Varie


Oristano

Settembre 2009

aggiornamenti

GRUPPO DI POMPAGGIO
CON ACCUMULO DA 500 L.

2 ELETTROPOMPE
PORTATA _____ 2,13 l/s
PREVALENZA _____ 90 KPa
VALVOLA SIC. 20/3 Kg/cm²
VASO DI ESP. _____ 12 l.



POMPA DI CALORE

POT. FRIGORIFERA 44,5 kW
POT. TERMICA _____ 47,3 kW

