


TUBAZIONE ACQUA FREDDA:
Da adduzione a collettore: d= 22 mm
Da collettore a punto idrico: d= 12 mm

TUBAZIONE ACQUA CALDA:
Da adduzione a collettore: d= 22 mm
Da collettore a punto idrico: d= 12 mm

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO Via Carducci n. 35 PRESIDIO OSPEDALIERO SAN MARTINO Via Rockefeller 23 - ORISTANO		
		
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Marcello Serra	PROGETTISTI Per.Ind. Dino Concudu	TAVOLA: 5
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE	COLLABORATORE Ing. Maria Eulalia Runchina	
COLLABORATORI Ing. Maria Eulalia Runchina	DATA: OTTOBRE 2016	
OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e completamento dei percorsi interni delle sale travaglio/parto presso l'U.O. di Ginecologia e Ostetricia del P.O. San Martino di Oristano		TITOLO: PROGETTO ESECUTIVO Stato di progetto - Impianto idrico - sanitario
DIRETTORE SANITARIO: Dott. GIOVANNI MARIA LUIGI MASTINU		
DIRETTORE DELL'AMMINISTRAZIONE: Dott. LUCIANO OPPO		
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. ssa MARIA GIOVANNA PORCU		
DIRITTI D'AUTORE RISERVATI SECONDO LE VIGENTI LEGGI		