



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE

Il Servizio di sterilizzazione deve prevedere spazi articolati in zone nettamente separate di cui una destinata al ricevimento, lavaggio e confezionamento dei materiali, una alla sterilizzazione e, infine, una al deposito e alla distribuzione dei materiali sterilizzati.

Il percorso deve essere progressivo dalla zona sporca a quella pulita.

In ogni struttura, comunque deve essere garantita l'attività di sterilizzazione in rapporto alle esigenze specifiche delle attività svolte.

REQUISITI GENERALI		SI	NO
1.	La struttura ospedaliera è dotata di "Servizio di Sterilizzazione", interno inteso quale distinta articolazione organizzativa specificamente dedicata a svolgere attività di disinfezione		
<i>Nel caso in cui la struttura ospedaliera NON sia dotata di un "Servizio di Sterilizzazione" interno come sopra definito, è necessario soddisfare solo il criterio 2 e non continuare oltre nell'esame della presente scheda.</i>			
2.	Esiste la documentazione formalizzata relativa alle modalità tecniche e organizzative con le quali viene garantita l'attività di disinfezione, in rapporto alle specifiche esigenze delle attività svolte nella struttura.		
<i>Nel caso in cui la struttura ospedaliera sia invece dotata di un "Servizio di Sterilizzazione" come sopra definito, è necessario soddisfare tutti i criteri elencati successivamente nella presente scheda.</i>			

REQUISITI STRUTTURALI		SI	NO
3.	Il servizio di sterilizzazione dispone di locali e spazi correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate.		
4.	Il servizio di sterilizzazione è articolato in zone nettamente separate, di cui una destinata al ricevimento, lavaggio e confezionamento dei materiali, una alla sterilizzazione e una al deposito e alla distribuzione dei materiali sterilizzati.		
5.	Il flusso del materiale da sterilizzare segue un percorso progressivo dalla zona sporca a quella pulita.		
6.	Il Servizio di sterilizzazione dispone almeno dei seguenti ambienti:		
	a) locale per ricezione, cernita, decontaminazione, pulizia e preparazione;		
	b) zona distinta per la sterilizzazione;		
	c) zona filtro, con le necessarie dotazioni di protezione igienica, attraverso il quale il personale accede al deposito dei materiali sterili;		
	d) locale per il deposito di materiale sterile;		
	e) locale deposito per materiale sporco;		
	f) servizi igienici e spogliatoi del personale, anche in comune con altri servizi.		

STRUTTURA _____ COMUNE: _____ VIA _____
N. _____



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE

REQUISITI IMPIANTISTICI		SI	NO
7.	Gli impianti tecnologici sono eseguiti nel rispetto delle prescrizioni legislative e normative vigenti.		
8.	Nei locali di confezionamento e sterilizzazione vengono assicurate le seguenti caratteristiche microclimatiche:		
	a) temperatura interna, invernale e estiva, entro il range di 20-27°C;		
	b) umidità relativa, estiva e invernale, tra 40-60%;		
9.	c) ricambio aria esterna di 15 v/h.		
	Nel servizio di sterilizzazione è disponibile e funzionante:		
	a) impianto di illuminazione di emergenza;		
	b) impianto di distribuzione dell'aria compressa.		

REQUISITI TECNOLOGICI		SI	NO
10.	Nel servizio di sterilizzazione è presente la seguente dotazione minima tecnologica:		
	a) apparecchiatura di sterilizzazione;		
	b) apparecchiatura per il lavaggio del materiale da sottoporre a sterilizzazione;		
	c) bancone con lavello resistente agli acidi ed alcali;		
	d) pavimenti antisdrucciolo nelle zone sporche con adeguate pendenze in modo da garantire i necessari scarichi.		

REQUISITI ORGANIZZATIVI		SI	NO
11.	La dotazione del personale è rapportata ai volumi e alla tipologia dell'attività svolta.		
12.	E' documentata la presenza nell'équipe di almeno un infermiere professionale.		

STRUTTURA _____ COMUNE: _____ VIA _____
N. _____

